



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
г. СИБАЯ  
СИБАЙ КАЛАҢЫ  
ПРОКУРАТУРАҢЫ

ул. Ленина, 1/3, г. Сибай, 453830,  
тел.: (34775)2-25-17, факс: (34775)2-25-17

31.03.2023 №20-3-2023/Прдп161-23-20800015

31.03.23  
Информационная структура  
336997 396307

И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

Рафикову Ф.Ф.

ул. Чайковского, д. 1, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453837

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, об антитеррористической защищенности

Прокуратурой города на основании решения о проведении проверки от 20.03.2023 № 20 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, об антитеррористической защищенности объекта Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа город Сибай Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО ЦДТ), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Чайковского, д. 1.

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения. Юридические лица обеспечивают выполнение требований антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Пунктом «д» статьи 11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 установлено, что одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием людей.

Согласно пункту 1 требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», установлены обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства

просвещения РФ, к которым относится в том числе поддержание в исправном состоянии инженерно-технические средства.

Согласно статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обязательные требования пожарной безопасности (далее - Закон № 69-ФЗ) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Статьей 38 Закон № 69-ФЗ установлено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии с пунктом 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила противопожарного режима № 1479), настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

На основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее - Постановление Правительства № 1464), данный нормативный документ содержит требования к оснащению объектов защиты, являющихся зданиями, в том числе пожарными отсеками, сооружениями, помещениями, оборудованием (далее - объекты защиты), которые введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Статьей 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ) предусмотрено, что технический регламент определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно пункту 2 части 2 указанной статьи положения данного технического регламента об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным

законом «О техническом регулировании», содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности.

В силу статьи 54 Закона «123-ФЗ системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п. 4.4 свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539 (далее - СП 486.1311500.2020), в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать автоматическими установками пожаротушения и (или) системами пожарной сигнализации все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; лестничных клеток; тамбуров и тамбур-шлюзов; чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

В ходе проверочных мероприятий объекта МБУ ДО ЦДТ выявлены нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в области пожарной безопасности, что отражено в акте проверки, а именно:

1) в нарушение п. 26 Правил противопожарного режима № 1479 запоры на дверях эвакуационного (центрального) выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

2) в нарушение подпункта «в» пункта 35 Правил противопожарного режима № 1479 в помещении музыкальной студии, а также в подвале допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией;

3) в нарушение подпункта «е» пункта 35 Правил противопожарного режима № 1479 допущено размещение (складирование) в помещении «электрощитовая» горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

4) в нарушение п. 14 Правил противопожарного режима № 1479, п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденные приказом МЧС России № 194 от 19.03.2020, противопожарная дверь помещения «электрощитовая» не оборудовано устройством для самозакрывания;

5) в нарушение п. 12 Правил противопожарного режима № 1479 не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения «электрощитовая»;

6) в нарушении ч. 3, 6, ст. 134, таблица 28, 29 Закона № 123-ФЗ в помещении музыкальной студии 3 этажа отделка стен и потолка выполнена из материала (ковер) с неизвестными показателями пожарной опасности (техническая документация на строительные материалы (сертификаты) не представлены);

7) в нарушение ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 24 Закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» люк выхода на чердак из лестничной клетки не противопожарный 2-го типа (фактически установлен деревянный люк, обитый железным листом);

8) в нарушении п. 11 приложения № 1 Постановления Правительства № 1464, ст. 54 Закона № 123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500 помещения «студия моды» (кабинет 21А), «английский для тебя», а также в складском помещении буфета не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией.

Нарушения вышеуказанных требований федерального законодательства в МБУ ДО ЦДТ, создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, посещающих данное учреждение.

Данные нарушения законодательства в указанных сферах стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными лицами за исполнение возложенных мероприятий.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в предусмотренный законом срок с приглашением представителя прокуратуры города, принять конкретные и исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а также недопущению их впредь.

О дне рассмотрения настоящего представления сообщить заблаговременно.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, в случае применения данной меры представить копию соответствующего распоряжения.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в установленный законом срок, с приложением документов, подтверждающих фактическое устранение нарушений.

Заместитель прокурора города

советник юстиции

Ф.Р. Муртаев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 32DD493BF160713E6DA1F7B134074D6F  
Владелец Муртаев Фаниль Рамилевич  
Действителен с 06.10.2022 по 30.12.2023