

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» марта 2024 г., 02240061000209763824

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике  
Башкортостан**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«22» марта 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2403/009-02/59-В/ПВП**

(дата и время составления предписания)

**г. Сибай, ул. Коммунистическая д. 14**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «06» марта 2024 г., № 2403/009-02/59-В/РВП, учетный номер проверки 02240061000209763824.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Харисов Ильнур Рафикович – заместитель начальника Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (заместитель главного государственного инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору)

2. Аширбаев Азамат Вагизович – дознаватель Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ (государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0267007818, адрес регистрации юридического лица: 453837, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, СИБАЙ, ЧАЙКОВСКОГО УЛИЦА, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «19» марта 2024 года, 15 час. 00 мин.

по «19» марта 2024 года, 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

01 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**



1. Подвальные помещения не в полном объеме оборудованы системой пожарной сигнализации. (прим. п. 4.4 СП 486.1311500.2020). Место выявления нарушения: г. Сибай, ул. Чайковского д. 1  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.  
**Срок устранения нарушения:**  
20.01.2025
  2. Не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (фактически шлейф № 2,3 прибора приемно-контрольного пожарного Bolid (Сигнал-20М) инв. № 2, установленного в помещении пожарного поста находится в выключенном состоянии) (прим. ст. 83 Федерального закона № 123). Место выявления нарушения: г. Сибай, ул. Чайковского д. 1  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 55 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара  
**Срок устранения нарушения:**  
20.01.2025
  3. Не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (фактически шлейф №3,6,7 прибора приемно-контрольного пожарного Bolid (Сигнал-20М) инв. № 3, установленного в помещении пожарного поста находится в выключенном состоянии) (прим. ст. 83 Федерального закона № 123). Место выявления нарушения: г. Сибай, ул. Чайковского д. 1  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 55 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара  
**Срок устранения нарушения:**  
20.01.2025
  4. Пространство за подвесным потолком (фойе 1-го этажа) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, при этом не представлен расчет объема горючей массы л на метр КЛ. (дефектная ведомость от 25.12.2023) (прим. п. 10 табл. 2 СП 486.1311500.2020). Место выявления нарушения: г. Сибай, ул. Чайковского д. 1  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.  
**Срок устранения нарушения:**  
20.01.2025
  5. Не осуществляется техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и эвакуацией людей при пожаре) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (журнал не представлен). Место выявления нарушения: г. Сибай, ул. Чайковского д. 20  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  
**Срок устранения нарушения:**  
20.01.2025
  6. Датчик пожарной сигнализации, установленный в подсобном помещении буфета, находится в разобранном состоянии (прим. п. 54 Правил противопожарного режима № 1479). Место выявления нарушения: г. Сибай, ул. Чайковского д. 1  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.  
**Срок устранения нарушения:**
-



20.01.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Дознаватель Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ (государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Аширбаев Азамат Вагизович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00897F8889EF6A939EDBCDD8D2CC56D5C1  
Владелец: Аширбаев Азамат Вагизович  
Действителен с 24.01.2023 по 18.04.2024

подпись

Аширбаев Азамат Вагизович - Дознаватель Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ (государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 88(34775)2-60-92, e-mail: gpn\_baimak@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

